

EWII VAND A/S  
Kokbjerg 30  
6000 Kolding

**Susanne Christiansen**


Mobil tlf.: 21387032  
SUSAC@vejle.dk

3. februar 2026

J. nr.: 13.02.01-P19-179-  
25

## Tilladelse til etablering af 2 boringer og indvinding af 20.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. boring til ren- og prøvepumpning

EWII Vand A/S har 6. november 2025 søgt om tilladelse til at etablere to boringer. Boringerne skal ligge på matr. 13a og 28a Vork By, Egtved.



Boringerne skal først renpumpes og oparbejdes med op til 50 m<sup>3</sup> pr. time i ca. 4 døgn. Herefter skal de prøvepumpes i ca. 2 uger med 10-70 m<sup>3</sup> pr. time og til sidst skal de renskylles med 50 m<sup>3</sup> pr. time i 1-2 uger. I alt forventer EWII Vand A/S at pumpe ca. 20.000 m<sup>3</sup> grundvand op pr. boring.

Boringerne forventes at blive ca. 130 m dybe.

**Teknik & Miljø  
Vand**

Kirketorvet 22

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

## Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune giver EWII Vand A/S tilladelse til at etablere to borer og indvinde ca. 20.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. boring efter § 20- § 22 i Vandforsyningsloven<sup>1</sup>.

## Vurdering af påvirkning

Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsloven<sup>2</sup> og Habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Det betyder, at Vejle Kommune har vurderet om etablering af borerne og indvinding af grundvand fra borerne påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at etablering af borerne og indvinding af grundvand fra borerne ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en miljøvurdering.

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

1. Borerne etableres på matr.nr. 13a og 28a Vork By, Egtved, som tilhører Michael Hansen Kjerkegaard.
2. EWII Vand A/S er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem borerne og forskellige forsyningsledninger.
3. Hvis I ønsker at placere borerne et andet sted end angivet i denne tilladelse, skal I kontakte Vejle Kommune.
4. Borerne skal udføres og ren- og prøvepumpes efter retningslinjerne i Boringsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.
5. Der må fra den enkelte boring indvindes 50-70 m<sup>3</sup> pr. time og maksimalt ca. 20.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. boring over ca. 4-6 uger.
6. Ved udledningen af det oppumpede grundvand direkte på terræn, må vandet ikke ledes i ristene langs Vork Skolevej eller skabe oversvømmelse af vejen eller de omkringliggende matrikler.
7. I forbindelse med ren- og prøvepumpningen registreres den oppumpede vandmængde.
8. Når den enkelte boring er prøvepumpet, skal der udtages en råvandsprøve fra boringen. Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der fremgår af bilag 8 i Drikkevandsbekendtgørelsen<sup>5</sup>.
9. EWII Vand A/S er erstatningspligtig for skader, som måtte ske i bestående forhold under borerne etablering og drift efter vandforsyningslovens § 23. Erstatningsspørgsmål om skader, som sker ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndigheden.
10. Borejournaler, ren- og prøvepumpningsdata samt råvandsanalyser skal sendes til Vejle Kommune umiddelbart efter borerne udførelse.
11. Giver borerne ikke det ønskede resultat, skal de sløjfes efter gældende regler senest 1 år efter udførelsen.
12. De nye borer må ikke tilsluttes vandværkets behandlingsanlæg før råvandet, efter behandling på vandværket kan overholde kvalitetskravene til drikkevand; jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.
13. Denne tilladelse gælder i 2 år fra tilladelsens dato.

<sup>1</sup> Lov nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024

<sup>2</sup> Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1098 af 1. september 2023

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025

## Fredet område

For at sikre grundvandet i nærområdet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24:

1. Området inden for **10 meter** fra borerne er fredet. Inden for det fredede område må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet som fx sprøjtemidler.

## Øvrige forhold

Der er fastlagt en beskyttelseszone på **25 meter** omkring borerne, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 21b. Der må ikke bruges pesticider, dyrkes eller gødskes til erhvervsmæssige og offentlige formål inden for beskyttelseszonen.

## BNBO

Der skal beregnes et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) for den enkelte boring. EWII Vand A/S skal lave aftaler med lodsejere om pesticidfri drift i BNBO. Lodsejere skal have fuld kompensation for tabet. Det er vandværket, der skal betale kompensationen.

## Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis EWII Vand A/S ikke overholder betingelserne, kan Vejle Kommune tilbagekalde tilladelsen jf. Vandforsyningslovens § 34.

## Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [www.vejle.dk/afgorelser](http://www.vejle.dk/afgorelser)

EWII Vand A/S, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) senest 3. marts 2026. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

## Sagsfremstilling

EWII Vand har ansøgt om tilladelse til etablering af to dybe borer (ca. 130 meter) oppe på plateauet på kildepladsen i Tørskind-Vork.

Boringerne skal ren- og prøvepumpes med en max ydelse på 50-70 m<sup>3</sup> pr/t og en max indvinding på ca. 20.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. boring.

Samtidig skal boring med DGU nr. 124.1019 sløjfes.

De ansøgte boringer er ikke en del af Miljøkonsekvensrapporten, som er ved at blive udarbejdet, men der bliver udarbejdet en miljøkonsekvensscreening efter etablering af boringerne samt sløjfning af boring med DGU nr. 124.1019. I screeningen vil man benytte den mængde grundvand, der skal indvindes ud fra indvindingstilladelsen som skal være på 3.500.000 m<sup>3</sup> pr. år.

## Kommunens vurdering

EWII Vand har i alt planer om etablering af 5 nye boringer og sløjfning af 4 gamle boringer i 2026.

Forvaltningen finder det fornuftigt at flytte mere af indvindingen op på plateauet, og at sløjfe gamle boringer nede i dalen, hvor den værdifulde natur ligger.

## I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 21 38 70 32 eller mail [susac@vejle.dk](mailto:susac@vejle.dk).

Venlig hilsen

**Susanne Christiansen**

---

### Kopi af tilladelsen er sendt til

Michael Hansen Kjerkegaard  
Ryttervej 61  
7100 Vejle

Peter Baungaard Sørensen  
Oustrupvej 19  
6040 Egtved

Karsten Møldrup Friis Hansen  
Vorkvej 68  
6040 Egtved

Carsten Reinwald Schmidt  
Vorkvej 87  
6040 Egtved

---

Styrelsen for Patientsikkerhed, Vest  
Danmarks Sportsfiskerforening  
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle  
Forbrugerrådet

[trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
[dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)  
[fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)