

Vejle Spildevand
Toldbodgade 20
7100 Vejle

Kristine Thorsen
Projektleder

Lokal tlf.: 76 81 24 45
Mobil tlf.: 40 12 40 62
KTSEN@vejle.dk

11. juli 2025

J. nr.: 06.11.01-P19-33-25

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra grundvandssænkning til Bæksgård Bæk

Vejle Spildevand har den 25. juni 2025 søgt om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ansøgning om grundvandssænkning. Denne tilladelse supplerer tilladelse til grundvandssænkning, som fremgår af et særskilt dokument.

Baggrund

Vejle Spildevand A/S skal etablere en udligningstank og pumpestationer på Give Renseanlæg, matr.nr. 1 k Bæksgård, Give. I forbindelse med etablering af udligningstank m.v. planlægges udført grundvandssænkning med udledning af oppumpet grundvand til Bæksgård Bæk.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Bæksgård Bæk på nedenstående vilkår. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28.

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser) den 11. juli 2025.

Såfremt tilladelsen ikke er udnyttet inden 1 år bortfalder den.

Vilkår

1. Udledningen skal foregå i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning.
2. Hvis udledningspunktet ønskes ændret i forhold til det ansøgte, skal det meddeles kommunen.
3. Der må udledes maksimalt 15 l/sek. i 6 måneder.
4. Udledningen skal etableres i medløb på bunden af vandløbet.
5. I forbindelse med prøvepumpning skal vandet analyseres for indhold af jern og mangan samt kulbrinter og klorede opløsningsmidler. Analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen inden den egentlige grundvandssænkning påbegyndes. Analyseprogrammet skal aftales med

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
spildevand@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023

- kommunen, og analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen.
6. Inden udledning af oppumpet grundvand skal vandet iltes, og bundfældeligt stof skal tilbageholdes inden udledning til Bæksgård Bæk.
 7. Indeholder vandet kulbrinter og/eller Klorede opløsningsmidler skal vandet passerer et kulfilter inden udledning til Bæksgård Bæk.
 8. Analyseresultaterne af grundvandet skal overholde grænseværdierne svarende til grundvandskvalitetskravene, hvis vandet skal kunne håndteres i et bassin uden tæt bund.

VVM

Den midlertidige udledning af oppumpet grundvand vurderes ikke at være omfattet af bilag 1 eller 2 i lovebkendelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunens vurdering:

Syd-øst for den nye tanks placering er der et område som er kortlagt i medfør af jordforureningsloven. Kommunen vurderer, at der kan opstå problemer med indhold af forurenende stoffer i grundvandet fra dette område, hvorfor der er behov for analyser af vandet inden udledning til Bæksgård Bæk.

Der skal gennemføres en prøvepumpning med det formål at estimere vandmængden samt foretage en vurdering af vandkvaliteten. Kommunen vurderer, at det oppumpede vand skal analyseres for kulbrinter og klorede opløsningsmidler

Vandkvaliteten er afgørende for hvordan vandet skal håndteres inden udledning til Bæksgård Bæk. Der kan evt. anvendes et bassin uden bund på renseanlægget, hvis kommunen vurderer at vandet kan nedsive uden at forurene grundvandet. Et bassin skal desuden kunne ilte og bundfælde okker i vandet inden udledning til vandløbet. Kommunen skal godkende renseløsningen og vil skærpe renskravet afhængig af hvilke stoffer der er i vandet. Kommunens krav kan indeholde etablering af et kulfilter.

Beskyttet natur

Udledningen sker til Bæksgård Bæk ved Give Renseanlæg. Vandløbet løber fra Give i nordvestlig retning. Vandløbet afvander til Stofferbæk og Karstoft Å. Vandløbet er opland til Ringkøbing Fjord. Bæksgård Bæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Langs vandløbet er der mose, hede og engområder som også er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskrivelse af recipient

Bæksgård Bæk er målsat "God økologisk tilstand". Bæksgård Bæk har en moderat økologisk tilstand og en dårlig økologisk tilstand nedstrøms udledningen. Vandløbet har en ikke-god kemisk tilstand. Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere forurenende stoffer.

Den seneste sårbarhedsanalyse beskriver at der er erosionsrisiko på enkelte strækninger i vandløbet. Udledningen skal ske i vandløbets bund og etableres i medløb.

Natura 2000

Den ansøgte udledning ligger ikke inden for Natura 2000 områder eller nær et natura 2000 område. Vandløbet passerer på strækningen, Karstoft Å en Natura 2000 mose. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000 områder. Desuden vurderer kommunen, at udledningen

ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og resteområder for de dyrearter som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Vejle Kommune, at udledning til Bæksgård Bæk foregår på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de angivne vilkår.

Klagevejledning

- ☐ Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 - ☐ afgørelsens adressat;
 - ☐ enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
 - ☐ lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
 - ☐ lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
 - ☐ landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
 - ☐ landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
 - ☐ Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
 - ☐ Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber 8. august 2025. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – afdeling Vand for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Kristine Thorsen

Lovhenvisning

Miljøbeskyttelsesloven²

Spildevandsbekendtgørelsen³

Naturbeskyttelsesloven⁴

VVM-bekendtgørelsen⁵

Kopi til:

Ole Dregaard Hjerensen Jensen

Sundhedsstyrelsen

Friluftsrådet

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Fiskeriforening

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

DN

Lokalforeninger under DN

Vejle Museum

odhje@vejlespildevand.dk

sesyd@sst.dk

fr@friluftsradet.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

mail@dkfisk.dk

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

dn@dn.dk

dnvejle-sager@dn.dk

museerne@vejle.dk

² Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024

³ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025

⁴ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021

⁵ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023